

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsobp.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ИТ.ЭО.ПР.099.Н.00599

(номер сертификата соответствия)

033147

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТОТАЛ М»,
ОГРН 1075018000496.Адрес: 141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, проезд, Санаторный,
д. 1, оф. 8, эт. 2.

Тел.: (495) 980-01-05, факс: (495) 980-01-05, E-mail: sales@tot-kom.ru.

SM'art s.r.l.

Адрес: Strada Borgaretto, 42/2AC-10043 Orbassano (TO) - Italy, Италия.

Тел. +39 011 9027092, факс: +39 01119788054.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты древесно-стружечные мебельные,
ламинированные, марка SM'art TSS
(толщина 8-19 мм). Серийный выпуск.

код ОК 034

(ОКПД 2)

16.21.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ**ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа сильногорючие (Г4) -

ГОСТ 30244-94 «Материалы

строительные. Методы испытаний на

горючесть», группа легковоспламеняемые

(В3) - ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод

испытания на воспламеняемость», группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3) - «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» ГОСТ 12.1.044-89 (п.п. 4.18, 4.20).

код ТН ВЭД России

4410 11 300 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0911/ДС от 14.01.2022 г.

НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.01.2022 по 19.01.2027

М.П.

Руководитель

(заместитель руководителя

органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов